



125, boul Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6P2
Tél. : 819 797-0550
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RNC78915

N° client : 247

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Normétal

596, 1re Rue
Normétal
QC J0Z 3A0
N° téléphone : (819) 788-2550

N° échantillon : 2379724

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2023-07-18
Prélevé le : 2023-07-16
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 23, 6e avenue
Préleveur : Annick Goulet
N° réseau : X0009780
Identification réseau : Municipalité de Normétal
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

| Paramètre (méthode) | Résultat | Unité | Norme/Recommandation | Date d'analyse |
|---|----------|-------|----------------------|----------------|
| Cuivre - Stagnation (H2Lab-MET-211) a 2 | 1,1688 | mg/L | ≤ 1.0 (N) | 2023-07-19 |
| Plomb - Stagnation (H2Lab-MET-211) a 2 | 0,0006 | mg/L | ≤ 0.005 (N) | 2023-07-19 |

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 2 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Cuivre - Stagnation: Résultats en dehors des normes/recommandations

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.